



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
640006, г.Курган, ул.Куйбышева,191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru

ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

641970, Курганская область, г.Шадринск, Пионерская, 34, тел./факс 8(35253)6-29-54, shadr\_mond@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ШАТРОВСКОМУ РАЙОНУ

641960с.Шатрово, ул. Кирова,4, телефон/(отсутствует), e-mail: 257@nd.mchs45.ru

**Предписание № 37 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МКДОУ «Шатровский детский сад № 3»,

заведующему Стерховой Ирине Виктровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Шатровского района по пожарному надзору от «01» сентября 2016 года, № 37, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» сентября 2016 года по «20» сентября 2016 года проведена внеплановая проверка майором внутренней службы Чащиловым Валерием Павловичем, начальником отделения

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзорной деятельности и профилактической работы по Шатровскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – зам. гл. государственного инспектора Шатровского района по пожарному надзору, в отношении объекта защиты – здания Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Шатровский детский сад № 3», расположенного по адресу: Курганская область, Шатровский район, с.Шатрово, ул.Мира, 5.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Шатровский детский сад № 3» Стерховой Ириной Виктровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада системы пожарной сигнализации обеспечить дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара (предусматриваемое для классов функциональной пожарной опасности <u>Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2</u> ) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.09.2017г	



